

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE

Via Tevere 15 - 10098 CASCINE VICA - RIVOLI (TO)

Tel (+39) 011.9599.1

Fax (+39) 011.9597.064

E.mail info@ghisalba.comWEB: <http://www.ghisalba.com>

Data 04/11/2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CEI 0-21 V3**N°343-25****GHISALBA S.p.A****Via Tevere 15, 10098 CASCINE VICA RIVOLI - ITALIA**

Dichiara che i prodotti serie :

GHDDI.FN.4.11M**GHDDI.GN.4.11M****GHDDI.HN.4.11M****GHDDI.JN.4.11M****GHDDI.LN.4.11M**

- Sono conformi alla relativa norma di prodotto **CEI EN IEC 60947-4-1** - Apparecchiature a bassa tensione, Parte **4-1: Contattori e avviatori - Contattori e avviatori elettromeccanici**.

In aggiunta, al fine di soddisfare ai requisiti previsti per la funzione di DDI – dispositivo di interfaccia (in accordo alla **CEI 0-21 V3**, garantiscono le seguenti distanze minime di isolamento in aria tra i contatti (monte/valle) in posizione di aperto, riferite alla tensione nominale dell'impianto


400/690Vca:8 mm

- sono equipaggiati di contatti ausiliari tipo mirror contact (in accordo alla CEI EN IEC 60947-4-1, Annex F normativo), legato meccanicamente ai contatti principali, al fine di fornire una segnalazione affidabile della posizione degli stessi.

Si dichiara inoltre che i prodotti sono conformi alle direttive sotto riportate

2014/35/UE - Low Voltage Directive**2015/863/UE - ROHS Directive****REGOLAMENTO 1907/2006/CE (REACH)**

GHISALBA S.p.A.
Technical Manager
Cavallotti Ing. Alessandro



COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE

Via Tevere 15 - 10098 CASCINE VICA - RIVOLI (TO)

Tel (+39) 011.9599.1

Fax (+39) 011.9597.064

E.mail info@ghisalba.comWEB: <http://www.ghisalba.com>

Data 04/11/2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CEI 0-21 V3**N°344-25****GHISALBA S.p.A****Via Tevere 15, 10098 CASCINE VICA RIVOLI - ITALIA**

Dichiara che i prodotti serie :

GHDDI.MN.4.11M**GHDDI.NN.4.11M****GHDDI.PN.4.11M****GHDDI.RN.4.11M****GHDDI.SN.4.11M****GHDDI.TN.4.11M****GHDDI.UN.4.11M****GHDDI.55.4.21.1M****GHDDI.57.4.21.1M****GHDDI.62.4.21.1M****GHDDI.64.4.21.1M**

Sono conformi alla relativa norma di prodotto **CEI EN IEC 60947-4-1** - Apparecchiature a bassa tensione, Parte **4-1: Contattori e avviatori - Contattori e avviatori elettromeccanici**.

In aggiunta, al fine di soddisfare ai requisiti previsti per la funzione di DDI – dispositivo di interfaccia (in accordo alla **CEI 0-21 V3**, garantiscono le seguenti distanze minime di isolamento in aria tra i contatti (monte/valle) in posizione di aperto, riferite alla tensione nominale dell'impianto

400/690Vca:10 mm

sono equipaggiati di contatti ausiliari tipo mirror contact (in accordo alla CEI EN IEC 60947-4-1, Annex F normativo), legato meccanicamente ai contatti principali, al fine di fornire una segnalazione affidabile della posizione degli stessi.

Si dichiara inoltre che i prodotti sono conformi alle direttive sotto riportate

2014/35/UE - Low Voltage Directive**2015/863/UE - ROHS Directive****REGOLAMENTO 1907/2006/CE (REACH)**

GHISALBA S.p.A.
Technical Manager
Cavallotti Ing. Alessandro

